

«Согласовано»

Председатель профсоюзного комитета
/ Н.В. Лазарева /
2016 г.



«Утверждаю»

Директор МОУ «СОШ № 2
г. Ершова Саратовской области
им. Героя Советского Союза Зуева М.А.»
/ Ю. А. Тихова /



РЕЖИМ

ПРОВЕТРИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ

1. Библиотека проветривается ежедневно во время уроков, согласно действующего расписания занятий.

2. Во время начала занятий осуществляется сквозное проветривание библиотеки.

Перерывы на проветривание – время: 10: 00, 13:00

Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕТРИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Наружная температура, град. С	Длительность проветривания помещения, мин.
От +10 до +6	25 - 35
От +5 до 0	20 - 30
От 0 до -5	15 - 25
От -5 до -10	10 - 15
Ниже -10	5 - 10

3. Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять:

- в библиотеке + 18 + 24°.

4. Во внеучебное время при отсутствии детей в библиотеке должна поддерживаться температура не ниже 15°.

Заместитель директора школы по АХЧ



/С.А. Кунаева/